

贵州航天医院污水处理站技改项目

议标邀请书

议标单位	贵州航天医院		
项目名称	污水处理站技改项目		
招标方式	邀请议标		
投资预算	暂估价 16 万元		
投标企业资质要求	<p>1.投标企业资质：（1）企业法人营业执照，（2）中华人民共和国机构代码证，（3）税务登记证，（4）法人身份证复印件，（5）委托代理人授权证明书及身份证复印件；</p> <p>2. 上述资质需盖鲜章和签字。</p>		
技术要求	详见本附件		
建设地点	贵州省遵义市大连路贵州航天医院		
报名时间	2020 年 2 月 19 日	地点	贵州航天医院项目部
报名截止时间	2020 年 2 月 26 日 17: 00	地点	贵州航天医院项目部
议标时间	2020 年 3 月 9 日	地点	贵州航天医院
联系电话	商务、技术咨询电话：0851—28611204		
传真	0851—28691113	E-mail:wbk3417@163.com	

附件：污水处理站技改项目要求

一、技改项目内容：

1. 增加一套脱氯装置满足污水处理要求；
2. 增加容量 30 立方米的脱氯池
3. 更换污水处理站电控系统，以满足污水处理站各设备，达到自动运行；
4. 更换部分老旧线路，保证供电线路正常供电；
5. 更换部分老旧管路、阀门，保证出水水质及工艺正常使用。

二、技改项目要求：

1. 脱氯机产品要求：国内知名品牌，通过相关权威机构认证，符合环保管理规范；

2. 脱氯池容量要求 30m³，脱氯池采用钢制并作防锈处理，脱氯池基础采用钢筋混凝土基础。

3. 提供厂家售后服务承诺保证；提供原厂说明书（有中文说明书）及维修手册并进行培训。

4. 更换污水处理站电控系统，以满足污水处理站各设备，达到自动运行；更换部分老旧线路，保证供电线路正常供电；更换部分老旧管路、阀门，保证出水水质及工艺正常使用

5. 技改完成后出水水质应达到：

项目	BOD ₅	COD _{CR}	SS	NH ₃ -N	大肠杆菌	总余氯
单位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	个/L	mg/L
指标	≤20	≤60	≤20	15	<500	<0.5

6. 工期：签订合同 20 天内。

